中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2021322313003655

认证委托人名称及地址
科迈莱热控技术（上海）有限公司
中国（上海）自由贸易试验区富特北路 18 号综合楼第三层 A 部位

生产者名称及地址
Chemelex LLC
899 Broadway Street, Redwood City, USA

生产企业名称及地址
INTERMEX MANUFACTURA SA DE CV
Calle Los Sauces no 2051, colonia Villa Florida,
en el Parque Industrial Villa Florida Reynosa, Tamaulipas, MX, 88710

产品名称和系列、型号、规格
连接件
E-150，S-150，C-150-E

产品标准和技术要求
GB/T 3836.1-2021、GB/T 3836.3-2021、GB/T 3836.31-2021

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 防爆电气》
(CNCA-C23-01:2024)的要求，特发此证。
发证日期:2025 年 12 月 31 日　有效期至:2030 年 12 月 30 日

首次发证日期:2021 年 01 月 18 日
认证模式:型式试验+初始工厂检查+获证后监督

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。

批　准：

上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司

CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

CERTIFICATE NO.: 2021322313003655

NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT
Chemelex Thermal (Shanghai) Co., Ltd
Part A, 3rd Floor, Multi-functional Building, No.18, North Fute Road,
China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER
Chemelex LLC
899 Broadway Street, Redwood City, USA

NAME AND ADDRESS OF THE FACTORY
INTERMEX MANUFACTURA SA DE CV
Calle Los Sauces no 2051, colonia Villa Florida,
en el Parque Industrial Villa Florida Reynosa, Tamaulipas, MX, 88710

NAME, SERIES, MODEL AND SPECIFICATION
Connection and termination units
E-150, S-150, C-150-E

THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS
GB/T 3836.1-2021、GB/T 3836.3-2021、GB/T 3836.31-2021

This is to certify that the above-mentioned product(s)complies with the requirements of implementation rules for compulsory certification (CNCA-C23-01:2024).
Issue date:2025-12-31 Valid until:2030-12-30

Date of initial issue:2021-01-18
Type of Certification: Type test + Initial inspection + Surveillance inspection

The certificate details and validity can be verified by scanning the QR code below or logging into the issuing authority's official website. It can also be inquired on the CNCA website (www.cnca.gov.cn).

(In case of dispute, the Chinese text shall prevail.)

APPROVAL:

Shanghai Inspection and Testing Institute of Instruments and Automation Systems Co., Ltd.

http://www.sitias.com.cn 103 Cao Bao Road, Shanghai 200233,China Tel: +86 21 64518419

中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2021322313003655

证书附页：第 1 页 共 1 页

产品名称：

连接件

型号规格：

E-150，S-150，C-150-E

防爆标志：

Ex eb ⅡC Gb, Ex tb ⅢC Db

电气参数：

Max.277VAC　Max.40A

相关报告编号：

2022S17402-008024

使用条件：

1. 特殊（限制）使用条件：

1) 该产品为 Ex 元件，与其它电气设备或系统一起使用时需附加认证，不能单独使用；

2) C-150-E 连接件电源电缆分支点温度超过 70℃时，应选用适用的耐高温电缆；

3) 使用工作温度范围为-55℃～+150℃。

2. 产品外壳防护等级：IP66。

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。

批　准：

上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司